



Postadres
Postbus 9154
3007 AD
Rotterdam

Bezoekadres Team Rijnmond Noord
Hoogstad 501
3131 KX VLAARDINGEN

Telefoon 06- (5.1)(2)(e)
E-mail (5.1)(2)(e)@vrr.nl

Uw kenmerk T-2017-0472
Ons kenmerk 17uit17885
Betreft Anjerweg 34

Datum 2665 LN te Bleiswijk
6 december 2017
Behandeld door (5.1)(2)(e)

Gemeente Lansingerland
T.a.v. de heer (5.1)(2)(e)
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Geachte heer (5.1)(2)(e),

Op 5 december 2017 heb ik het bouwwerk dat is gelegen aan de Anjerweg 34 te Bleiswijk gecontroleerd op de naleving van de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de brandveiligheidsvoorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Bij deze controle heb ik vastgesteld dat het bouwwerk niet voldoet aan de Daarin gestelde eisen.

In de bijlage zijn de geconstateerde overtredingen aangegeven. Ik verzoek u deze overtredingen aan de gebruiker/ eigenaar kenbaar te maken. Conform afspraak stelt u daarbij de termijnen waarbinnen de overtredingen dienen te zijn opgeheven.

(5.1)(2)(e)

informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

preventie team Rijnmond Noord

Deze brief is reeds in Word verzonden



Bijlage

Compartmentering niet conform bouwbesluit

Bouwwbesluit 2012, artikel 2.89 stelt:

1. Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan in tabel 2.87 aangegeven waarde. Voor lichte industrie is deze grenswaarde voor bestaande bouw bepaald op 3000 m².

Ik heb geconstateerd dat er geen sprake is van brandcompartimentering.
De eigenaar/ gebruiker dient compartmentscheidingen conform bouwbesluit te realiseren.