

To: 'Agriteam Woudrichem' <woudrichem@agriteam.nl>, '(5.1)(2)(e)@stalling31.nl'  
<(5.1)(2)(e)@stalling31.nl>  
From: (5.1)(2)(e) </O=GEMEENTE LANSINGERLAND/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP  
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=9D2BD42E9F914D74B40CD6B2713290EF-S>  
Onderwerp: rapportage  
Datum: Tue, 24 Sep 2019 05:50:05 +0000

Geachte heer,

Naar aanleiding van ingediende NEN 6060 rapportage hebben wij de brandweer verzocht om hierover advies uit te brengen. Om dit advies uit te kunnen brengen hebben zij echter nog aanvullende stukken nodig. Ik verzoek u onderstaande stukken binnen 4 weken aan te leveren.

- Bezettingsgraad (aantal personen in het bouwwerk)
- Plattegrondtekeningen met daarop aangegeven: Vluchtdeuren, Brandbeveiligingsinstallaties en Brand- en Rookwerende scheidingsen.
- Situatie tekening met daarop aangegeven de bereikbaarheid en bluswatervoorziening.

Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik bereikbaar op telefoonnummer 010-(5.1)(2)(e).

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)

Senior toezichthouder

Tel. 14 010

[Gemeente Lansingerland]<<http://www.lansingerland.nl/>>

[Facebook]<<https://www.facebook.com/gem.Lansingerland>> [Twitter]

<<https://twitter.com/lansingerland>> [Youtube]

<<https://www.youtube.com/user/lansingerlandextra>> [Openingstijden]

<<https://www.lansingerland.nl/contact/>>