



Postadres
Postbus 9154
3007 AD
ROTTERDAM

Bezoekadres
Team Rijnmond Noord
Hoogstad 501
3131 KX VLAARDINGEN

Telefoon
E-Mail
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Betreft
Datum
Behandeld door

6890235/417079
22uit03657/P14-001933
Tijdelijke noodlokalen
Annie M.G. Schmidlaan 2-6 te Berkel en Rodenrijs
25 mei 2022

Gemeente Lansingerland
T.a.v.
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Geachte heer (5.1)(2)(e),

Op 15 april 2022 hebben wij van u een verzoek tot advies ontvangen voor een aanvraag omgevingsvergunning bouwen "Plaatsen tijdelijke noodlokalen" voor de Annie M.G. Schmidlaan 4 te Berkel en Rodenrijs. De advisering heeft plaatsgevonden op basis van de volgende documenten:

<u>Documentnaam</u>	<u>kenmerk</u>	<u>datum</u>
Aanvraagformulier	6890235	08-04-2022
Situatie	BA-B-01	08-04-2022
Plattegronden, doorsnede en gevelaanzichten	BA-B-02	08-04-2022
Locatie De Gouden Griffel/Pr. Maximaschool	-	-
Notitie brandveiligheid	N-01	26-04-2022

Dit advies is een regelgericht advies.

Regelgericht advies

De aanvraag is getoetst

- op niveau tijdelijke bouw;
- op de gebruiksfunctie: onderwijsfunctie;
- aan de volgende afdelingen van het Bouwbesluit 2012 en de regeling Bouwbesluit.

Afdeling	Toetsing	Afdeling	Toetsing	Afdeling	Toetsing	Afdeling	Toetsing	Afdeling	Toetsing
2.2	+	2.10	+	2.14	-	6.6	-	7.1	+
2.7	-	2.11	+	2.16	-	6.7	+	7.2	+
2.8	-	2.12	+	6.1	-	6.8	+	RBB H2	-
2.9	+	2.13	+	6.5	-	6.9	-		

+ voldoet aan eisen, ! voldoet mits maatregelen, x voldoet niet aan eisen, - betreffend onderdeel is niet getoetst, ? betreffend onderdeel kon niet worden getoetst wegens onvoldoende gegevens @ bestaande bouw van toepassing
* rechtens verkregen niveau

Ik geef een positief advies onder voorwaarden op dit bouwplan, waarbij de navolgende voorwaarde in acht genomen dient te worden:

- **Artikel 2.71 lid 1 (Afdeling 2.9 Bouwbesluit 2012)**
Er dient te worden aangetoond dat de bovenzijde van het dak niet brandgevaarlijk is, bepaald volgens NEN 6063.





De toegestane gelijkwaardige oplossing voor artikel 6.28 lid 1 (afdeling 6.7 Bouwbesluit 2012) is specifiek voor dit object en hieraan kunnen in de toekomst geen rechten worden ontleend voor het toepassen van deze gelijkwaardige oplossing bij andere objecten.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaand advies dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] op telefoonnummer [REDACTED] of per email [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Teamleider brandpreventie
Team Rijnmond Noord

cc. (5.1)(2)(e) [REDACTED] [@lansingerland.nl](mailto:[REDACTED]@lansingerland.nl)