

BERKE-251-003 | Noordeindseweg 340

Storing

#1181466

Omschrijving	Pomp defect
Status	Gefactureerd
Object type	Minigemaal 1-pomps met communicatie
Adres	Noordeindseweg 340 2651 LL Berkel en Rodenrijs
Datum van storing	1-11-2025
Uitgevoerd door	Kanters B.V. - (5.1)(2)(e)
Contract	Kanters Storingen Lansingerland
Opmerking(en)	Storing beschrijving: RL brandt: Nee a: Loopt de put over: Bijna b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee c: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, alles verstopt. d: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee e: Wat is het putnummer; 251.3 Oorzaak beschrijving: Openbel vol water en hoogwater vlotter defect.

Registratie afhandeling

Uitgevoerd op	31-10-2025
Bron van het probleem	Elektrische installatie - Niveau apparatuur drukopnemer/vlotter(s)
Oorzaak	Niveaumeting werkt niet correct
Oplossing	Niveaumeting vervangen (maak een actie aan)
Afhandeling opmerking	Werkzaamheden: Openbel door geblazen zat water in. Hoogwater vlotter vervangen deze was defect. Alles werkt weer naar behoren. Gemaal leeg bij vertrek.

Arbeid en Materiaal

Kostensoort	Omschrijving	Artikelcodering	Aantal
Materiaal (buiten contract)	Punkous t.b.v. kabel	punkt-divmaten	1
Materiaal (buiten contract)	Roboflot Vlotter (10m)	7520001	1
Posten	Inzet 1e monteur. inclusief servicewagen. in het weekend en tijdens feestdagen	CO24	0,8
Posten	Voorrijkosten per oproep in het weekend en tijdens feestdagen (2 medewerkers)	VK19	1




[1] IMG_20251101_191445



[2] IMG_20251101_191259



[3] IMG_20251101_190511



[4] IMG_20251101_190504



[5] IMG_20251101_190749